



江苏建宏电气有限公司

资
质
文
件

公司地址：扬州市广陵区运河南路 158 号

生产厂址：扬州市邗江区安居路金桃桥东侧

目 录

一、企业基本情况	3
企业资格简表.....	3
企业简介.....	3
二、营业执照	5
三、主要产品简介	
产品目录.....	
产品证书及试验、检验检测报告.....	
KYN28-12 CQC 证书及试验报告.....	6
MNS CQC 证书及试验报告.....	9
GGD CQC 证书及试验报告.....	15
XL-21 CQC 证书及试验报告.....	21
SDX CQC 证书及试验报告.....	27
计量箱 XJM CQC 证书及试验报告	33
JXF CQC 证书及试验报告.....	39
PZ30 CQC 证书及试验报告.....	45
电缆分支箱 XLW CQC 证书及试验报告.....	51
无功补偿 GGF CQC 证书及试验报告.....	53
四、售后服务承诺	54

一、企业基本情况

企业资格简表

企业名称	江苏建宏电气有限公司		
公司地址	江苏省扬州市运河南路 158 号		
法人代表	杨东香	邮编	225000
电话	18912120767	传真	0514-87201229

企业简介

江苏建宏电气是集输配电产品设计/制造/科研开发为一体的专业性公司，坐落于风景秀丽的历史文化名城扬州，公司生产厂址位于宁通高速及京沪高速交叉点（路口）的邗江区江阳创业园（金桃桥），东至南京禄口机场约 110 公里，西至扬（泰）州机场约 20 公里，铁路交通贯穿扬州市的东/西/南/北，连接京、沪的城际高铁已列入规划，各种交通条件十分便捷。

江苏建宏电气有限公司秉持质量为企业生命，以科技进步与持续创新为企业的发展导向，珍视每个员工对企业发展所做出的贡献，视员工为企业最具价值的资源。鼓励并尊重不同的传统和经验，多样化地为企业发展提供更多、更好、更高发展理念。

公司的发展非常重视企业文化的建设，企业的**价值观**，使企业员工**充满朝气**倡导**自觉奉献**。用**创新塑造企业未来辉煌**。企业人才观本着“求真/求诚/求进/求实”的务实精神，为实现企业的**愿景**，即“**创建节能环保/绿色高科技产品典范企业**”而共同奋斗。

公司拥有较为先进的各类生产加工设备，数控剪板机、数控折弯机等设备构成了较为完整柜数字化生产加工中心。



冲床、数
(箱)体

用于柜体板材加工的数控冲床示意图

数控液压铜排扁线剪切机、折弯机，等设备构成了较为先进的铜排扁线（即一次线）加工中心。静电喷塑生产流水线为（开关设备）柜体表面涂饰及质



冲孔机
开关柜
线加工
量等提

供了必备的保证。

用于铜排扁线加工的数控

折弯与冲切设备

根据国家质量认证中心对电气类产品认证的要求，我公司生产的KYN28-12铠装移开式交流金属封闭开关设备、KYN28A-24铠装移开式交流金属封闭开关设备，以及MNS、GCS、GCK低压抽出式开关柜、GGD低压固定式开关柜，CFW母线干线、SYJ低压无功功率补偿柜、JP4综合配电箱、XJM计量电表箱、GXL配电箱、XL21动力配电箱、PZ30终端组合电器等系列产品，均通过了国家权威部门的产品型式试验认可，同时通过了省级以上的产品技术鉴定。在国家强制性认证范围内的所有电器产品均通过了CCC（即3C）认证并获得了CCC认证证书。

公司发展过程，针对市场发展及为用户提供各项服务的需求，在国内设立了 10 个主要办事机构与售后服务体系(网点)，使得用户从与本公司取得联系的时刻起，即能体会到较为全面、完整与较高质量的服务（即售前与售中服务）。

KYN28-12 CQC 证书及试验报告



实验室名称：国家电器产品质量监督检验中心
Lab Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Electrical Apparatus Products

No 21Q0595-S

检验（试验）报告 Test Report

委托单位：江苏建宏电气有限公司
Client:

产品名称：铠装移开式户内交流金属封闭开关设备
Name of Product:

产品型号：KYN28-12/1600-31.5
Product Type:

检验类别：型式试验
Test Category:

本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.





报告编号: 21Q0595-S





第 2 页 共 72 页

国家电器产品质量监督 检验中心		检 验 报 告		KYN28-12/1600-31.5 铠装移开式户内交流金属封闭开 关设备		
概 述						
检验类别		型式试验				
试品型号及名称		KYN28-12/1600-31.5 铠装移开式户内交流金属封闭开关设备				
委托单位		江苏建宏电气有限公司				
委托单位地址		扬州市运河南路 158 号扬州通运商贸城 8 幢 229 号商铺				
制造单位		江苏建宏电气有限公司				
制造单位地址		扬州市邗江区安居路金桃桥东侧				
出厂日期、编号		2021-03、202103017				
试 品 主 要 技 术 参 数	额定电压 kV	12	主回路电阻 $\mu\Omega$	≤ 90		
	额定电流 A	1600	断路器回路电阻 $\mu\Omega$	≤ 50		
	额定频率 Hz	50	合闸操作电压 V(最高/额定/最低)	DC242/220/187		
	额定短路开断电流 kA	31.5	分闸操作电压 V(最高/额定/最低)	DC242/220/143		
	额定短路关合电流 kA 峰值	80				
	额定短时耐受电流持续时间 s	4				
	额定短时耐受电流 kA	31.5				
	额定峰值耐受电流 kA 峰值	80				
	额定短时工频耐受电压 kV	42				
	额定短时工频耐受电压(断口) kV	48				
	额定雷电冲击耐受电压 kV 峰值	75				
	额定雷电冲击耐受电压(断口) kV 峰值	85				
	额定操作顺序	O-0.3s-CO-180s-CO				
	委托单位 提供的技 术资料	JH.661.289 KYN28-12/1600-31.5 铠装移开式户内交流金属封闭开关设备 技术条件				
JH.731.278 KYN28-12/1600-31.5 铠装移开式户内交流金属封闭开关设备 试制鉴定大纲						
JH.753.434 KYN28-12/1600-31.5 铠装移开式户内交流金属封闭开关设备 总装图						
说 明	/					
委托方代表: 郗玉伟						
到样日期: 2021 年 04 月 10 日						
试验日期: 2021 年 04 月 12 日至 2021 年 04 月 17 日						

SJJ-GT002

报告编号: 21Q0595-S

第 4 页 共 72 页

国家电器产品质量监督 检验中心	检 验 报 告		KYN28-12/1600-31.5 铠装移开式户内交流金属封闭开 关设备
检 验 结 论			
委托单位	江苏建宏电气有限公司		
试品型号	KYN28-12/1600-31.5		
试品名称	铠装移开式户内交流金属封闭开关设备		
制造单位	江苏建宏电气有限公司		
实施的检验项目 及检验结果	工频电压试验[相间、相对地/断路器断口、隔离断口: 42kV/48 kV 1min]	合格	
	雷电冲击电压试验[相间、相对地/断路器断口、隔离断口: 75kV 峰值/85kV 峰值]	合格	
	辅助和控制回路的绝缘试验[2000V 1min]	合格	
	回路电阻的测量 [主回路电阻 $\leq 90 \mu \Omega$ 断路器回路电阻 $\leq 50 \mu \Omega$]	合格	
	温升试验 [1.1 × 1600A] (应委托方要求试验电流按额定电流的 1.1 倍实施)	合格	
	短时耐受电流和峰值耐受电流试验 [主回路: 4s 31.5kA 80kA 峰值]	合格	
	[接地开关接地回路: 4s 31.5kA 80kA 峰值]	合格	
	[接地连接回路: 2s 27.4kA 69.6kA 峰值]	合格	
	防护等级验证(IP 代码的验证)[外壳: 前门关闭/前门打开 IP4X/IP2X 隔室间: IP2X]	合格	
	关合和开断能力的验证 T100s [12kV 31.5kA 80kA 峰值]	合格	
	T100a [12kV 31.5kA DC: 46%]	合格	
	机械操作试验	合格	
	机械特性测量试验	合格	
	机械寿命试验[断路器手车: 1000 次/接地开关: 1000 次]	合格	
依据标准	GB/T 1984-2014 《高压交流断路器》		
依据标准	GB/T 1985-2014 《高压交流隔离开关和接地开关》		
依据标准	GB/T 3906-2020 《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》		
检验结论	<p>经过对江苏建宏电气有限公司生产的 KYN28-12/1600-31.5 铠装移开式户内交流金属封闭开关设备进行了型式试验检验, 检验结果符合上述依据标准及产品技术文件的规定, 检验结果合格。</p> <p>注: 本结论仅对送试样负责。</p>		
编制: 	校对: 	审核: 	批准: 
日期: 2021-04-19	日期: 2021-04-19	日期: 2021-04-19	日期: 2021-04-19

SJJ-GT004

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC21107296027

发证日期: 2021年05月08日

有效期至: 2031年05月08日

委托人名称 江苏建宏电气有限公司
及注册地址 扬州市运河南路 158 号扬州通运商贸城 8 幢 229 号商铺

制造商名称 江苏建宏电气有限公司
及注册地址 扬州市运河南路 158 号扬州通运商贸城 8 幢 229 号商铺

生产企业名称 江苏建宏电气有限公司
及生产地址 扬州市邗江区安居路金桃桥东侧

产品名称和系列、规格、型号 低压抽出式开关柜 (低压成套开关设备)
MNS 主母线:InA=4000A ~ 1600A,50kA < Icw≤80kA;配电母线:Inc=2000A ~ 400A,Icw=50kA;Ue=400V,Ui=690V;50Hz;IP41、IP40、IP31、IP30

产品标准和技术要求 GB/T 7251.12-2013

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人: 主任:

徐军 陆楠

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0048645

PRODUCT CERTIFICATION

TYPE II CQC CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: CQC211107296027

Valid from: May.08,2021

Valid until: May.08,2031

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT Jiangsu Jianhong Electric Co. Ltd
Shop No. 229, Building 8, Yangzhou Tongyun Trade City, 158 Yunhe Road, Yangzhou City

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER Jiangsu Jianhong Electric Co. Ltd
Shop No. 229, Building 8, Yangzhou Tongyun Trade City, 158 Yunhe Road, Yangzhou City

NAME AND LOCATION OF THE FACTORY Jiangsu Jianhong Electric Co. Ltd
Hanjiang District, Yangzhou, Anju Road, east side of the golden peach bridge

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION Low-voltage Switchgear Assemblies
MNS 主母线:InA=4000A~1600A,50kA <Icw≤80kA;配电母线:Inc=2000A~400A,Icw=50kA;Ue=400V,Ui=690V;50Hz;IP41、IP40、IP31、IP30

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS GB/T 7251.12-2013

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC12-000001-2020.

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

The certificate information is available through the QR code below or CNCA's website: www.cnca.gov.cn



SIGNED BY:

徐军

PRESIDENT:

陆柏



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

<http://www.cqc.com.cn>

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

Tel: +86 10 83886666

C(2) 0048645

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2021980301003111



江苏建宏电气有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

江苏建宏电气有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 江苏建宏电气有限公司
生产者地址: 江苏省扬州市运河南路158号扬州通商商贸城8幢229号商铺
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 低压抽出式开关柜(低压成套开关设备)
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 7251.12-2013
生产企业名称: 江苏建宏电气有限公司
生产企业地址: 扬州市邗江区安居路金桃桥东侧

联系人: 袁爱建
电话: 13912123381
电子邮箱: 32208488@qq.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-05-13
自我声明地点:
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。
第1页/共2页

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2021980301003111



产品系列、型号、规格:

MNS 主母线:InA=4000A~1600A,50kA<Icw≤80kA;配电母线:Inc=2000A~400A,Icw=50kA;Ue=400V,Ui=690V;50Hz;IP41、IP40、IP31、IP30

联系人: 袁爱建
电话: 13912123381
电子邮箱: 32208488@qq.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-05-13
自我声明地点:
生产者签章:

注:有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。
第2页/共2页

报告编号: 02401-2111925310



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 产品认证 型式试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他

申请编号: V2021CQC107501-792793

产品名称: 低压抽出式开关柜

型 号: MNS

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



5464

报告编号: 02401-2111925310-S

第 1 页 共 70 页

型式试验报告

申请编号: V2021CQC107501-792793 样品名称: 低压抽出式开关柜 型号: MNS 商标: / 样品数量: 1套(3台)+样件 样品来源: 试制产品送样 样品生产序号: 2021030301、 2021030302、2021030303 收样日期: 2021-03-29 完成日期: 2021-04-09	委托人: 江苏建宏电气有限公司 委托人地址: 扬州市运河南路 158 号扬州通运 商贸城 8 幢 229 号商铺 生产者: 江苏建宏电气有限公司 生产者地址: 扬州市运河南路 158 号扬州通 运商贸城 8 幢 229 号商铺 生产企业: 江苏建宏电气有限公司 生产企业地址: 扬州市邗江区安居路金桃桥东侧
--	--

试验依据标准:
GB/T 7251.12-2013 《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成套电力开关和控制设备》


试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: MNS
 额定工作电压 (Ue): 400V
 额定绝缘电压 (Ui): 690V
 主母线的额定电流 (InA): 4000A~1600A
 配电母线的额定电流 (Inc): 2000A~400A
 主母线的额定短时耐受电流 (Icw): $50\text{kA} < I_{cw} \leq 80\text{kA}$
 配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): 50kA
 户内型/户外型: 户内型 频率 (fn): 50Hz
 外壳防护等级: IP41、IP40、IP31、IP30

主检: 姜力 签名:  日期: 2021-04-10

审核: 张华君 签名:  日期: 2021-04-10

签发: 王国忠 签名:  日期: 2021-04-10



备注
 送样试品: 主母线 InA=4000A, Icw=80kA; 配电母线 Inc=2000A, Icw=50kA; Ue=400V, Ui=690V; 50Hz; IP41。温升试验时内置 4 台风机开启。
 提升结构: 柜体顶部吊环, 柜顶和柜底装配槽钢; 提升方式: 1 套 (3 台) 整体提升。
 本单元主母线额定短时耐受电流 Icw: $50\text{kA} < I_{cw} \leq 80\text{kA}$, 系列产品与送试样机差别仅在于额定短时耐受电流标称值不同, 实际产品的额定短时耐受电流 Icw 值均需满足 80kA。
 防护等级标识为 IP40、IP31 或 IP30 的产品, 其柜体结构设计及送试产品 (IP 防护等级为 IP41) 一致, 区分 IP 防护等级仅为市场销售需要。

TRF462176.51

2019-12-27

GGD CQC 证书及试验报告

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107296026

发证日期: 2021年05月08日

有效期至: 2031年05月08日

委托人名称	江苏建宏电气有限公司
及注册地址	扬州市运河南路 158 号扬州通运商贸城 8 幢 229 号商铺
制造商名称	江苏建宏电气有限公司
及注册地址	扬州市运河南路 158 号扬州通运商贸城 8 幢 229 号商铺
生产企业名称	江苏建宏电气有限公司
及生产地址	扬州市邗江区安居路金桃桥东侧
产品名称和系列、规格、型号	交流低压配电柜 (低压成套开关设备) GGD 母线线 InA=4000A ~ 1600A, 50kA < Icw≤80kA; Ue=400V, Ui=690V; 50Hz; IP41, IP40, IP31, IP30
产品标准和技术要求	GB/T 7251.12-2013
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人: 主任:

徐军 陆楠

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0048644

PRODUCT CERTIFICATION
TYPE II CQC CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: CQC21107296026

Valid from: May.08,2021

Valid until: May.08,2031

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT Jiangsu Jianhong Electric Co. Ltd
Shop No. 229, Building 8, Yangzhou Tongyun Trade City, 158 Yunhe Road, Yangzhou City

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER Jiangsu Jianhong Electric Co. Ltd
Shop No. 229, Building 8, Yangzhou Tongyun Trade City, 158 Yunhe Road, Yangzhou City

NAME AND LOCATION OF THE FACTORY Jiangsu Jianhong Electric Co. Ltd
Hanjiang District, Yangzhou, Anju Road, east side of the golden peach bridge

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION Low-voltage Switchgear Assemblies
GGD 主母线 InA=4000A~1600A, 50kA < Icw≤80kA; Ue=400V, Ui=690V; 50Hz; IP41, IP40, IP31, IP30

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS GB/T 7251.12-2013

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC12-000001-2020.
The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

The certificate information is available through the QR code below or CNCA's website: www.cnca.gov.cn



SIGNED BY:

徐军

PRESIDENT:

陆楠

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



<http://www.cqc.com.cn>

Section 9, No.188, Nanshuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

Tel: +86 10 83886666

C(2) 0048644

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2021980301003110



江苏建宏电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

江苏建宏电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：江苏建宏电气有限公司
生产者地址：江苏省扬州市运河南路158号扬州通运商贸城8幢229号商铺
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：交流低压配电柜（低压成套开关设备）
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 7251.12-2013
生产企业名称：江苏建宏电气有限公司
生产企业地址：扬州市邗江区安居路金桃桥东侧

联系人：袁爱建
电话：13912123381
电子邮箱：32208488@qq.com
指定签字人：

自我声明时间：2021-05-13
自我声明地点：
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

第1页/共2页

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2021980301003110



产品系列、型号、规格:

GGD 主母线InA=4000A~1600A, 50kA<Icw≤80kA;Ue=400V,Ui=690V;50Hz;IP41、IP40、IP31、IP30

联系人: 袁爱建
电话: 13912123381
电子邮箱: 32208488@qq.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-05-13
自我声明地点:
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。
第2页/共2页

报告编号: 02401-2111925311



CQC 产品认证

型式试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他

申请编号: V2021CQC107501-792802

产品名称: 交流低压配电柜

型号: GGD

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
(浙江方圆电气设备检测有限公司)

检测专用章
(2)




5464

报告编号: 02401-2111925311-S

第 1 页 共 60 页

型式试验报告

申请编号: V2021CQC107501-792802 样品名称: 交流低压配电柜 型号: GGD 商 标: / 样品数量: 1套3台+样件 样品来源: 试制产品送样 样品生产序号: 2021030101、 2021030102、2021030103 收样日期: 2021-03-29 完成日期: 2021-04-06	委 托 人: 江苏建宏电气有限公司 委托人地址: 扬州市运河南路 158 号扬州通 运商贸城 8 幢 229 号商铺 生 产 者: 江苏建宏电气有限公司 生产者地址: 扬州市运河南路 158 号扬州 通运商贸城 8 幢 229 号商铺 生 产 企 业: 江苏建宏电气有限公司 生产企业地址: 扬州市邗江区安居路金桃桥 东侧
试验依据标准: GB/T 7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成 套电力开关和控制设备》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 产品型号: GGD 额定工作电压 (Ue): 400V 额定绝缘电压 (Ui): 690V 频率 (f _n): 50Hz 主母线的额定电流 (InA): 4000A~1600A 主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 50kA < Icw ≤ 80kA 户内型/户外型: 户内型 外壳防护等级: IP41、IP40、IP31、IP30	
主检: 姜 力 签名:  日期: 2021-04-07	 <p>(检测机构名称, 盖章) 2021年04月07日</p>
审核: 张华君 签名:  日期: 2021-04-07	
签发: 黄 芳 签名:  日期: 2021-04-07	
备注	送样试品: 主母线 InA=4000A, Icw=80kA; Ue=400V, Ui=690V; 50Hz; IP41。 提升结构: 柜体顶部吊环及槽钢; 柜底装配槽钢。提升方式: 1套(3台)整体提升。 本单元主母线额定短时耐受电流 Icw: 50kA < Icw ≤ 80kA, 系列产品与送试样机差别仅在 于额定短时耐受电流标称值不同, 实际产品的额定短时耐受电流 Icw 值均需满足 80kA。 防护等级标识为 IP40、IP31 或 IP30 的产品, 其柜体结构设计与送试产品 (IP 防护等 级为 IP41) 一致, 区分 IP 防护等级仅为市场销售需要。

TRF462176.51

2019-12-27

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC21107296024

发证日期: 2021年05月08日

有效期至: 2031年05月08日

委托人名称 及注册地址	江苏建宏电气有限公司 扬州市运河南路158号扬州通运商贸城8幢229号商铺
制造商名称 及注册地址	江苏建宏电气有限公司 扬州市运河南路158号扬州通运商贸城8幢229号商铺
生产企业名称 及生产地址	江苏建宏电气有限公司 扬州市邗江区安居路金桃桥东侧
产品名称和系列、 规格、型号	动力配电箱(低压成套开关设备) XL-21 主母线:InA=630A、400A~10A;5kA<Icw≤10kA;Ue=400V,Ui=690V;50Hz;IP40、 IP30
产品标准和技术要求	GB/T 7251.12-2013
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人: 主任:

徐军 陆楠

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0048643

PRODUCT CERTIFICATION TYPE II CQC CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: CQC21107296024

Valid from: May.08,2021

Valid until: May.08,2031

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT Jiangsu Jianhong Electric Co. Ltd
Shop No. 229, Building 8, Yangzhou Tongyun Trade City, 158 Yunhe Road, Yangzhou City

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER Jiangsu Jianhong Electric Co. Ltd
Shop No. 229, Building 8, Yangzhou Tongyun Trade City, 158 Yunhe Road, Yangzhou City

NAME AND LOCATION OF THE FACTORY Jiangsu Jianhong Electric Co. Ltd
Hanjiang District, Yangzhou, Anju Road, east side of the golden peach bridge

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION Low-voltage Switchgear Assemblies
XL-21 主母线:InA=630A, 400A~10A;5kA <Icw≤10kA;Ue=400V,Ui=690V;50Hz;IP40, IP30

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS GB/T 7251.12-2013

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC12-000001-2020.
The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

The certificate information is available through the QR code below or CNCA's website: www.cnca.gov.cn



SIGNED BY:

徐军

PRESIDENT:

陆楠



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

<http://www.cqc.com.cn>

Section 9, No.188, Nanshuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

Tel: +86 10 83886666

C(2) 0048643

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2021980301003109



江苏建宏电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

江苏建宏电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：江苏建宏电气有限公司
生产者地址：江苏省扬州市运河南路158号扬州通运商贸城8幢229号商铺
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：动力配电箱（低压成套开关设备）
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 7251.12-2013
生产企业名称：江苏建宏电气有限公司
生产企业地址：扬州市邗江区安居路金桃桥东侧

联系人：袁爱建
电话：13912123381
电子邮箱：32208488@qq.com
指定签字人：

自我声明时间：2021-05-13
自我声明地点：
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

第1页/共2页

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2021980301003109



产品系列、型号、规格:

XL-21 主母线:InA=630A、400A~10A,5kA<Icw≤10kA;Ue=400V,Ui=690V;50Hz;IP40、IP30

联系人: 袁爱建
电话: 13912123381
电子邮箱: 32208488@qq.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-05-13
自我声明地点:
生产者签章:

注:有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。
第2页/共2页

报告编号: 02401-2111925312



CQC 产品认证 型式试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他

申请编号: V2021CQC107501-792822

产品名称: 动力配电箱

型 号: XL-21

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
(浙江方圆电气设备检测有限公司)




5464

报告编号: 02401-2111925312-S

第 1 页 共 77 页

型式试验报告

申请编号: V2021CQC107501-792822 样品名称: 动力配电箱 型号: XL-21 商 标: / 样品数量: 2 台+样件 样品来源: 试制产品送样 样品生产序号: 2021030001、2021030002 收样日期: 2021-03-29 完成日期: 2021-04-06	委 托 人: 江苏建宏电气有限公司 委托人地址: 扬州市运河南路 158 号扬州通运商贸城 8 幢 229 号商铺 生 产 者: 江苏建宏电气有限公司 生产者地址: 扬州市运河南路 158 号扬州通运商贸城 8 幢 229 号商铺 生 产 企 业: 江苏建宏电气有限公司 生产企业地址: 扬州市邗江区安居路金桃桥东侧
试验依据标准: GB/T 7251.12-2013 《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成套电力开关和控制设备》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 产品型号: XL-21 额定工作电压 (Ue): 400V 额定绝缘电压 (Ui): 690V 频率 (fn): 50Hz 主母线的额定电流 (InA): 630A, 400A~10A 主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 5kA < Icw ≤ 10kA 户内型/户外型: 户内型 外壳防护等级: IP40、IP30	
主检: 李 丹 签名:  日期: 2021-04-07	
审核: 张华君 签名:  日期: 2021-04-07	
签发: 张 正 签名:  日期: 2021-04-07	
备注	送样试品: 主母线: InA=630A, Icw=10kA; Ue=400V, Ui=690V; 50Hz; IP40; 主母线: InA=400A, Icw=10kA; Ue=400V, Ui=690V; 50Hz; IP40。 本单元主母线额定短时耐受电流 Icw: 5kA < Icw ≤ 10kA, 系列产品与送试样机差别仅在于额定短时耐受电流标称值不同, 实际产品的额定短时耐受电流 Icw 值均需满足 10kA。防护等级标识为 IP30 的产品, 其柜体结构与送试产品(IP 防护等级为 IP40)一致, 区分 IP 防护等级仅为市场销售需要。

TRF462176.51

2019-12-27

产品认证证书 II型自愿认证

证书编号: CQC21107296022

发证日期: 2021年05月08日

有效期至: 2031年05月08日

委托人名称 及注册地址	江苏建宏电气有限公司 扬州市运河南路 158 号扬州通运商贸城 8 幢 229 号商铺
制造商名称 及注册地址	江苏建宏电气有限公司 扬州市运河南路 158 号扬州通运商贸城 8 幢 229 号商铺
生产企业名称 及生产地址	江苏建宏电气有限公司 扬州市邗江区安居路金桃桥东侧
产品名称和系列、 规格、型号	双电源配电箱 (低压成套开关设备) SDX 主母线:InA=400A ~ 10A;5kA < Icw≤10kA;Ue=400V,Ui=690V;50Hz;IP40、IP30
产品标准和技术要求	GB/T 7251.12-2013
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人: 主任:

徐军 陆楠

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0048642

PRODUCT CERTIFICATION

TYPE II CQC CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: CQC21107296022

Valid from: May.08,2021

Valid until: May.08,2031

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT Jiangsu Jianhong Electric Co. Ltd
Shop No. 229, Building 8, Yangzhou Tongyun Trade City, 158 Yunhe Road, Yangzhou City

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER Jiangsu Jianhong Electric Co. Ltd
Shop No. 229, Building 8, Yangzhou Tongyun Trade City, 158 Yunhe Road, Yangzhou City

NAME AND LOCATION OF THE FACTORY Jiangsu Jianhong Electric Co. Ltd
Hanjiang District, Yangzhou, Anju Road, east side of the golden peach bridge

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION Low-voltage Switchgear Assemblies
SDX 主母线:InA=400A~10A;5kA < Icw≤10kA;Ue=400V,Ui=690V;50Hz;IP40、IP30

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS GB/T 7251.12-2013

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC12-000001-2020.
The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

The certificate information is available through the QR code below or CNCA's website: www.cnca.gov.cn



SIGNED BY:

徐军

PRESIDENT:

陆柏



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

<http://www.cqc.com.cn>

Section 9, No.188, Nanshuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

Tel: +86 10 83886666

C(2) 0048642

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2021980301003108



江苏建宏电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

江苏建宏电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：江苏建宏电气有限公司
生产者地址：江苏省扬州市运河南路158号扬州通运商贸城8幢229号商铺
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：双电源配电箱（低压成套开关设备）
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 7251.12-2013
生产企业名称：江苏建宏电气有限公司
生产企业地址：扬州市邗江区安居路金桃桥东侧

联系人：袁爱建
电话：13912123381
电子邮箱：32208488@qq.com
指定签字人：

自我声明时间：2021-05-13
自我声明地点：
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

第1页/共2页

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2021980301003108



产品系列、型号、规格:

SDX 主母线:InA=400A~10A,5kA<Icw≤10kA;Ue=400V,Ui=690V;50Hz;IP40、IP30

联系人: 袁爱建
电话: 13912123381
电子邮箱: 32208488@qq.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-05-13
自我声明地点:
生产者签章:

注:有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。
第2页/共2页

报告编号: 02401-2111925313



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 产品认证 型式试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他

申请编号: V2021CQC107501-792831

产品名称: 双电源配电箱

型号: SDX





检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



报告编号: 02401-2111925313-S

第 1 页 共 42 页

型式试验报告

申请编号: V2021CQC107501-792831 样品名称: 双电源配电箱 型号: SDX 商 标: / 样品数量: 1台+样件 样品来源: 试制产品送样 样品生产序号: 2021030401 收样日期: 2021-03-29 完成日期: 2021-04-08	委 托 人: 江苏建宏电气有限公司 委托人地址: 扬州市运河南路 158 号扬州 通运商贸城 8 幢 229 号商铺 生 产 者: 江苏建宏电气有限公司 生产者地址: 扬州市运河南路 158 号扬州 通运商贸城 8 幢 229 号商铺 生 产 企 业: 江苏建宏电气有限公司 生产企业地址: 扬州市邗江区安居路金桃桥 东侧
试验依据标准: GB/T 7251.12-2013 《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成套电力开关和控制设备》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 产品型号: SDX 额定工作电压 (Ue): 400V 额定绝缘电压 (Ui): 690V 频率 (fn): 50Hz 主母线的额定电流 (InA): 400A~10A 主母线的额定短时耐受电流 (Icw): $5kA < I_{cw} \leq 10kA$ 户内型/户外型: 户内型 外壳防护等级: IP40、IP30	
主检: 李 丹 签名:  日期: 2021-04-12	
审核: 张华君 签名:  日期: 2021-04-12	
签发: 王国忠 签名:  日期: 2021-04-12	
备注	送样试品: 主母线 InA=400A, Icw=10kA; Ue=400V, Ui=690V; 50Hz; IP40。本单元主母线额定短时耐受电流 Icw: $5kA < I_{cw} \leq 10kA$, 系列产品与送试样机差别仅在于额定短时耐受电流标称值不同, 实际产品的额定短时耐受电流 Icw 值均需满足 10kA。防护等级标识为 IP30 的产品, 其柜体结构设计与送试产品(IP 防护等级为 IP40)一致, 区分 IP 防护等级仅为市场销售需要。

TRF462176.51

2019-12-27

计量箱 XJM 证书及试验报告

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107296018

发证日期: 2021年05月08日

有效期至: 2031年05月08日

委托人名称及注册地址 江苏建宏电气有限公司
扬州市运河南路158号扬州通运商贸城8幢229号商铺

制造商名称及注册地址 江苏建宏电气有限公司
扬州市运河南路158号扬州通运商贸城8幢229号商铺

生产企业名称及生产地址 江苏建宏电气有限公司
扬州市邗江区安居路金桃桥东侧

产品名称和系列、规格、型号 电能计量箱(配电板)
XJM InA= 250A~6A, 3kA < I_{cw} ≤ 6kA; U_e=400V、230V, U_i=500V; 50Hz; IP40-操作面 IP20C、IP30-操作面 IP20C

产品标准和技术要求 GB/T 7251.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人: 主任:

徐军 陆楠

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0048639

PRODUCT CERTIFICATION

TYPE II CQC CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: CQC21107296018

Valid from: May.08,2021

Valid until: May.08,2031

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT Jiangsu Jianhong Electric Co. Ltd
Shop No. 229, Building 8, Yangzhou Tongyun Trade City, 158 Yunhe Road, Yangzhou City

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER Jiangsu Jianhong Electric Co. Ltd
Shop No. 229, Building 8, Yangzhou Tongyun Trade City, 158 Yunhe Road, Yangzhou City

NAME AND LOCATION OF THE FACTORY Jiangsu Jianhong Electric Co. Ltd
Hanjiang District, Yangzhou, Anju Road, east side of the golden peach bridge

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION Distribution Boards
XJM InA= 250A ~ 6A,3kA < Icw≤6kA;Ue=400V、230V,Ui=500V;50Hz;IP40-操作面 IP20C、IP30-操作面 IP20C

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS GB/T 7251.3-2017

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC12-000001-2020.
The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

The certificate information is available through the QR code below or CNCA's website: www.cnca.gov.cn



SIGNED BY:

徐军

PRESIDENT:

陆楠



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

<http://www.cqc.com.cn>

Section 9, No.188, Nanshuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

Tel: +86 10 83886666

C(2) 0048639

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2021980301003112

江苏建宏电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

江苏建宏电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：江苏建宏电气有限公司
生产者地址：江苏省扬州市运河南路158号扬州通运商贸城8幢229号商铺
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：电能计量箱（配电板）
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 7251.3-2017
生产企业名称：江苏建宏电气有限公司
生产企业地址：扬州市邗江区安居路金桃桥东侧

联系人：袁爱建
电话：13912123381
电子邮箱：32208488@qq.com
指定签字人：

自我声明时间：2021-05-13
自我声明地点：
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

第1页/共2页

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2021980301003112



产品系列、型号、规格:

XJM InA= 250A~6A,3kA<Icw≤6kA;Ue=400V、230V,Ui=500V;50Hz;IP40-操作面IP20C、IP30-操作面IP20C

联系人: 袁爱建
电话: 13912123381
电子邮箱: 32208488@qq.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-05-13
自我声明地点:
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。
第2页/共2页

报告编号: 02401-2111925316



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 产品认证 型式试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他

申请编号: V2021CQC107501-792851

产品名称: 电能计量箱

型 号: XJM

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
(浙江方圆电气设备检测有限公司)





5464

报告编号: 02401-2111925316-S

第 1 页 共 42 页

型式试验报告

申请编号: V2021CQC107501-792851 样品名称: 电能计量箱 型号: XJM 商 标: / 样品数量: 1 台+样件 样品来源: 试制产品送样 样品生产序号: 2021030701 收样日期: 2021-03-29 完成日期: 2021-04-09	委 托 人: 江苏建宏电气有限公司 委托人地址: 扬州市运河南路 158 号扬州通运商贸城 8 幢 229 号商铺 生 产 者: 江苏建宏电气有限公司 生产者地址: 扬州市运河南路 158 号扬州通运商贸城 8 幢 229 号商铺 生 产 企 业: 江苏建宏电气有限公司 生产企业地址: 扬州市邗江区安居路金桃桥东侧	
试验依据标准: GB/T 7251.3-2017 《低压成套开关设备和控制设备 第 3 部分: 由一般人员操作的配电板 (DBO)》		
试验结论: 合格		
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 产品型号: XJM; 额定工作电压 (Ue): 400V、230V; 额定绝缘电压 (Ui): 500V; 频率 (fn): 50Hz; 主母线额定电流 (InA): 250A~6A; 主母线额定短时耐受电流 (Icw): 3kA < Icw ≤ 6kA; 户内型/户外型: 户内型; 外壳防护等级: IP40-操作面 IP20C、IP30-操作面 IP20C。		
主检: 李 丹 签名:  日期: 2021-04-10		
审核: 张华君 签名:  日期: 2021-04-10		
签发: 王国忠 签名:  日期: 2021-04-10		
备注	送试样品: InA=250A, Icw=6kA; Ue=400V, Ui=500V; 50Hz; IP40-操作面 IP20C。本单元主母线额定短时耐受电流 Icw: 3kA < Icw ≤ 6kA, 系列产品与送试样机差别仅在于额定短时耐受电流标称值不同, 实际产品的额定短时耐受电流 Icw 值均需满足 6kA。防护等级标识为 IP30-操作面 IP20C 的产品, 其柜体结构设计与送试产品 (IP 防护等级为 IP40-操作面 IP20C) 一致, 区分 IP 防护等级仅为市场销售需要。	

TRF462176.53

2019-12-27

配电箱 JXF 证书及试验报告

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107296021

发证日期: 2021年05月08日

有效期至: 2031年05月08日

委托人名称 江苏建宏电气有限公司
及注册地址 扬州市运河南路158号扬州通运商贸城8幢229号商铺

制造商名称 江苏建宏电气有限公司
及注册地址 扬州市运河南路158号扬州通运商贸城8幢229号商铺

生产企业名称 江苏建宏电气有限公司
及生产地址 扬州市邗江区安居路金桃桥东侧

产品名称和系列、规格、型号 低压配电箱(低压成套开关设备)
JXF 主母线:InA=400A~10A;3kA < Icw ≤ 6kA; Ue=400V, Ui=690V; 50Hz; IP40、IP30

产品标准和技术要求 GB/T 7251.12-2013

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人: 主任:

徐军 陆楠

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0048641

PRODUCT CERTIFICATION
TYPE II CQC CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: CQC21107296021

Valid from: May.08,2021

Valid until: May.08,2031

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT Jiangsu Jianhong Electric Co. Ltd
Shop No. 229, Building 8, Yangzhou Tongyun Trade City, 158 Yunhe Road, Yangzhou City

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER Jiangsu Jianhong Electric Co. Ltd
Shop No. 229, Building 8, Yangzhou Tongyun Trade City, 158 Yunhe Road, Yangzhou City

NAME AND LOCATION OF THE FACTORY Jiangsu Jianhong Electric Co. Ltd
Hanjiang District, Yangzhou, Anju Road, east side of the golden peach bridge

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION Low-voltage Switchgear Assemblies
JXF 主母线 InA=400A ~ 10A;3kA < I_{cw}≤6kA;U_e=400V,U_i=690V;50Hz;IP40、IP30

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS GB/T 7251.12-2013

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC12-000001-2020.
The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

The certificate information is available through the QR code below or CNCA's website: www.cnca.gov.cn



SIGNED BY:

徐军

PRESIDENT:

陆楠

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



<http://www.cqc.com.cn>

Section 9, No.188, Nanshuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

Tel: +86 10 83886666

C(2) 0048641

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2021980301003107

江苏建宏电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

江苏建宏电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：江苏建宏电气有限公司
生产者地址：江苏省扬州市运河南路158号扬州通运商贸城8幢229号商铺
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：低压配电箱（低压成套开关设备）
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 7251.12-2013
生产企业名称：江苏建宏电气有限公司
生产企业地址：扬州市邗江区安居路金桃桥东侧

联系人：袁爱建
电话：13912123381
电子邮箱：32208488@qq.com
指定签字人：

自我声明时间：2021-05-13
自我声明地点：
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

第1页/共2页

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2021980301003107



产品系列、型号、规格:

JXF 主母线: $I_n A = 400A \sim 10A; 3kA < I_{cw} \leq 6kA; U_e = 400V, U_i = 690V; 50Hz; IP40、IP30$

联系人: 袁爱建
电话: 13912123381
电子邮箱: 32208488@qq.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-05-13
自我声明地点:
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。
第2页/共2页

报告编号: 02401-2111925314



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 产品认证 型式试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他

申请编号: V2021CQC107501-792838

产品名称: 低压配电箱

型 号: JXF

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



5464

报告编号: 02401-2111925314-S

第 1 页 共 42 页

型式试验报告

申请编号: V2021CQC107501-792838 样品名称: 低压配电箱 型号: JXF 商 标: / 样品数量: 1台+样件 样品来源: 试制产品送样 样品生产序号: 2021030501 收样日期: 2021-03-29 完成日期: 2021-04-09	委 托 人: 江苏建宏电气有限公司 委托人地址: 扬州市运河南路 158 号扬州通运商贸城 8 幢 229 号商铺 生 产 者: 江苏建宏电气有限公司 生产者地址: 扬州市运河南路 158 号扬州通运商贸城 8 幢 229 号商铺 生 产 企 业: 江苏建宏电气有限公司 生产企业地址: 扬州市邗江区安居路金桃桥东侧	
试验依据标准: GB/T 7251.12-2013 《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成套电力开关和控制设备》		
试验结论: 合格		
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 产品型号: JXF 额定工作电压 (Ue): 400V 额定绝缘电压 (Ui): 690V 频率 (fn): 50Hz 主母线的额定电流 (InA): 400A~10A 主母线的额定短时耐受电流 (Icw): $3\text{kA} < I_{cw} \leq 6\text{kA}$ 户内型/户外型: 户内型 外壳防护等级: IP40、IP30		
主检: 李 丹 签名:  日期: 2021-04-10	 (检测机构名称, 盖章) 2021年04月10日	
审核: 张华君 签名:  日期: 2021-04-10		
签发: 王国忠 签名:  日期: 2021-04-10		
备注	送样试品: 主母线 InA=400A, Icw=6kA; Ue=400V, Ui=690V; 50Hz; IP40。 本单元主母线额定短时耐受电流 Icw: $3\text{kA} < I_{cw} \leq 6\text{kA}$, 系列产品与送试样机差别仅在于额定短时耐受电流标称值不同, 实际产品的额定短时耐受电流 Icw 值均需满足 6kA。 防护等级标识为 IP30 的产品, 其柜体结构设计送试样机(IP 防护等级为 IP40)一致, 区分 IP 防护等级仅为市场销售需要。	

TRF462176.51

2019-12-27

照明箱 PZ30 证书及试验报告

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC211107296020

发证日期: 2021年05月08日

有效期至: 2031年05月08日

委托人名称 及注册地址	江苏建宏电气有限公司 扬州市运河南路158号扬州通运商贸城8幢229号商铺
制造商名称 及注册地址	江苏建宏电气有限公司 扬州市运河南路158号扬州通运商贸城8幢229号商铺
生产企业名称 及生产地址	江苏建宏电气有限公司 扬州市邗江区安居路金桃桥东侧
产品名称和系列、 规格、型号	照明配电箱(配电板) PZ30 InA=100A~6A;3kA<Icw≤6kA;Ue=400V、230V,Ui=400V;50Hz;IP40-操作面 IP20C,IP30-操作面 IP20C
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人: 主任:

徐军 陆楠

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0048640



PRODUCT CERTIFICATION
TYPE II CQC CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: CQC21107296020

Valid from: May.08,2021

Valid until: May.08,2031

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT Jiangsu Jianhong Electric Co. Ltd
Shop No. 229, Building 8, Yangzhou Tongyun Trade City, 158 Yunhe Road, Yangzhou City

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER Jiangsu Jianhong Electric Co. Ltd
Shop No. 229, Building 8, Yangzhou Tongyun Trade City, 158 Yunhe Road, Yangzhou City

NAME AND LOCATION OF THE FACTORY Jiangsu Jianhong Electric Co. Ltd
Hanjiang District, Yangzhou, Anju Road, east side of the golden peach bridge

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION Distribution Boards
PZ30 InA=100A~6A;3kA<Icw≤6kA;Ue=400V、230V,Ui=400V;50Hz;IP40-操作面 IP20C,IP30-操作面 IP20C

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS GB/T 7251.3-2017

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC12-000001-2020.

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

The certificate information is available through the QR code below or CNCA's website: www.cnca.gov.cn



SIGNED BY:

徐军

PRESIDENT:

陆楠



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

<http://www.cqc.com.cn>

Section 9, No.188, Nanshuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

Tel: +86 10 83886666

C(2) 0048640

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2021980301003106



江苏建宏电气有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

江苏建宏电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：江苏建宏电气有限公司
生产者地址：江苏省扬州市运河南路158号扬州通运商贸城8幢229号商铺
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：照明配电箱（配电板）
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 7251.3-2017
生产企业名称：江苏建宏电气有限公司
生产企业地址：扬州市邗江区安居路金桃桥东侧

联系人：袁爱建
电话：13912123381
电子邮箱：32208488@qq.com
指定签字人：

自我声明时间：2021-05-13
自我声明地点：
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

第1页/共2页

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2021980301003106



产品系列、型号、规格:

PZ30 InA=100A~6A;3kA<Icw≤6kA;Ue=400V、230V,Ui=400V;50Hz;IP40-操作面IP20C,IP30-操作面IP20C

联系人: 袁爱建
电话: 13912123381
电子邮箱: 32208488@qq.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-05-13
自我声明地点:
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。
第2页/共2页

报告编号: 02401-2111925315



CQC 产品认证 型式试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他

申请编号: V2021CQC107501-792845

产品名称: 照明配电箱

型 号: PZ30

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



5464

报告编号: 02401-2111925315-S

第 1 页 共 41 页

型式试验报告

申请编号: V2021CQC107501-792845 样品名称: 照明配电箱 型号: PZ30 商标: / 样品数量: 1台+样件 样品来源: 试制产品送样 样品生产序号: 2021030601 收样日期: 2021-03-29 完成日期: 2021-04-09	委托人: 江苏建宏电气有限公司 委托人地址: 扬州市运河南路 158 号扬州通运商贸城 8 幢 229 号商铺 生产者: 江苏建宏电气有限公司 生产者地址: 扬州市运河南路 158 号扬州通运商贸城 8 幢 229 号商铺 生产企业: 江苏建宏电气有限公司 生产企业地址: 扬州市邗江区安居路金桃桥东侧
试验依据标准: GB/T 7251.3-2017 《低压成套开关设备和控制设备 第 3 部分: 由一般人员操作的配电板 (DBO)》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 产品型号: PZ30 额定工作电压 (Ue): 400V、230V 额定绝缘电压 (Ui): 400V 频率 (fn): 50Hz 主母线额定电流 (InA): 100A~6A 主母线额定短时耐受电流 (Icw): $3\text{kA} < I_{cw} \leq 6\text{kA}$ 户内型/户外型: 户内型 外壳防护等级: IP40-操作面 IP20C、IP30-操作面 IP20C	
主检: 李丹 签名:  日期: 2021-04-10	 (检测机构名称、盖章) 2021 年 04 月 10 日
审核: 张华君 签名:  日期: 2021-04-10	
签发: 王国忠 签名:  日期: 2021-04-10	
备注	送试样品: InA=100A, Icw=6kA; Ue=400V, Ui=400V; 50Hz; IP40-操作面 IP20C。 本单元主母线额定短时耐受电流 Icw: $3\text{kA} < I_{cw} \leq 6\text{kA}$, 系列产品与送试样机差别仅在于额定短时耐受电流标称值不同, 实际产品的额定短时耐受电流 Icw 值均需满足 6kA。防护等级标识为 IP30-操作面 IP20C 的产品, 其柜体结构设计与送试产品 (IP 防护等级为 IP40-操作面 IP20C) 一致, 区分 IP 防护等级仅为市场销售需要。

TRF462176.53

2019-12-27

电缆分支箱 XLW 证书及试验报告



产品认证证书

证书编号: CQC21020297046

发证日期: 2021年05月13日

有效期至: 2031年05月13日

委托人名称	江苏建宏电气有限公司
及注册地址	扬州市运河南路158号扬州通运商贸城8幢229号商铺
制造商名称	江苏建宏电气有限公司
及注册地址	扬州市运河南路158号扬州通运商贸城8幢229号商铺
生产企业名称	江苏建宏电气有限公司
及生产地址	扬州市邗江区安居路金桃桥东侧
产品名称和系列、规格、型号	电缆分支箱(公用电网电力配电成套设备) XLW 主母线:InA=630A~100A,Icw=15kA;Ue=400V,Ui=690V;50Hz;IP44、IP34D,户外型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.5-2017
认证模式	产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462176-2018 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

报告编号: 02401-2111925318



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 产品认证 型式试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他

申请编号: V2021CQC020036-791886

产品名称: 电缆分支箱

型 号: XLW

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



5464

报告编号: 02401-2111925318-S

第 1 页 共 54 页

型式试验报告

申请编号: V2021CQC020036-791886 样品名称: 电缆分支箱 型 号: XLW 商 标: / 样品数量: 1台+样件 样品来源: 试制产品送样 样品生产序号: 2021030801 收样日期: 2021-03-29 完成日期: 2021-04-22	委 托 人: 江苏建宏电气有限公司 委托人地址: 扬州市运河南路 158 号扬州通 运商贸城 8 幢 229 号商铺 生 产 者: 江苏建宏电气有限公司 生产者地址: 扬州市运河南路 158 号扬州通 运商贸城 8 幢 229 号商铺 生 产 企 业: 江苏建宏电气有限公司 生产企业地址: 扬州市邗江区安居路金桃桥东侧
试验依据标准: GB/T 7251.5-2017《低压成套开关设备和控制设备 第 5 部分: 公 用电网电力配电成套设备》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 产品型号: XLW ; 额定工作电压 (Ue): 400V; 额定绝缘电压 (Ui): 690V; 主母线的额定电流 (InA): 630A~100A; 主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 15kA; 外壳防护等级: IP44、IP34D; 频率 (f _n): 50Hz; 户内型/户外型: 户外型;	
主检: 姜 力 签名:  日期: 2021-04-23	
审核: 张华君 签名:  日期: 2021-04-23	
签发: 黄 芳 签名:  日期: 2021-04-23	
备注	送试样品: InA=630A, Icw=15kA; Ue=400V, Ui=690V; 50Hz; IP44。 防护等级标识为 IP34D 的产品, 其柜体结构与送试产品(IP 防护等级为 IP44)一 致, 区分 IP 防护等级仅为市场销售需要。

TRF462176.55

2019-12-27

四、售后服务承诺

我公司售后服务部是专门负责现场培训、售后服务、技术咨询等为客户服务的专业部门，由多名具有丰富经验的技术员、技师、中高级工程师组成，每位工作人员都能独立完成各项工作（包括指导安装、调试、维修、保养等），满足客户的合理要求。指导安装调试：在用户进行高低压设备、高低压元器件安装过程中，公司将派出人员提供现场服务。我公司在全国各省为重点的大、中城市设立了多个公司的物流中心及售后服务机构，并配有专业人员，均受过专业技术培训。此外，还建立了每半年一次用户巡检制度。

- ▶ **免费技术培训:**根据需方的要求，我方将视具体情况选派经验丰富的工程技术人员对贵方的相关技术人员进行技术培训，内容包括设备操作及基本维护等。
- ▶ **质保期内免费包修:**产品质保期内因产品制造原因造成的损坏或不能正常工作时，我公司免费提供维修服务，无偿更换损坏的元件、配件。**我方质量保证期为货物最终验收后 12 个月，质保期外实行终身维修。**
- ▶ **提供备品备件:**高低压电器元件库存，质保期内，随机免费提供设备质保期内所需的备品备件及易损件，免费提供存放部分重要元件备品于用户单位供用户维修更换，质保期内如因产品本身质量问题，免费向用户提供元器件维修更换，质保期后维修更换所需元器件，按投标单价更换维修。
- ▶ **迅速响应:**保证在接到用户需求时间内做出响应，根据距离各省市售后服务点的远近 1~24 小时内保证派专职技术服务人员到达现场（**市区 2 小时内到位，不在服务区范围内的最迟 36 小时到位**）。
- ▶ **售后技术支持:**公司设有售后服务部，专门为用户提供售后的指导安装、调试、维护与现场的技术培训服务，解决用户提出的问题，收集用户意见等。售后服务部设有服务电话，由专职人员受理用户来电，保证用户在使用过程中，及时得到技术上的支援和服务。把“24 小时服务”、“超前服务”、“全过程服务”贯彻在产品制造、安装、调试、修理的全过程。

◇ 售后服务承诺

1、在我们产品交付的 12 月内，将免费做好运行过程中的维修保养、更换或退货，我们将遵守合同条款的所有约定。

2、公司将落实专人不定期走访，了解工程项目进展和要求，并同时积极配合工作，**根据本项目的实际情况我们的售前、售中、售后服务时间不超过 4 小时。**

3、设备在用户按装使用过程中，我们将积极配合做好指导安装、调试、检测、运行等工作，直至设备投入正常运行。